

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno - Osiedle - Kały oraz Gnojno - Osiedle w miejscowości Gnojno”

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje, iż w dniu 05.03.2019 roku, do tutejszego Urzędu Gminy wpłynęło zapytanie dotyczące treści SIWZ w w/w postępowaniu.

Wykonawca zadał następujące pytanie:

W związku z planowanym udziałem w przetargu p. n.: „Przebudowa odcinka drogi gminnej Gnojno -Osiedle -Kały oraz Gnojno -Osiedle w miejscowości Gnojno " prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy w przedmiarze uwzględnione zostały roboty zimne pod wykonanie chodnika?
2. Czy w przedmiarze zostało uwzględnione kruszywo na podbudowę pod chodnik?

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ww ustawy odpowiadając na pytanie Wykonawcy udziela następujących wyjaśnień:

Ad. 1. W przedmiarze uwzględniono wykonanie koryta pod chodnik i zjazdy o głębokości średniej 20cm - pozycja 2.2 w przedmiarze robót.

Ad. 2. Warstwa podbudowy pod chodnik oraz zjazdy została uwzględniona w poz. 2.4. Pozycja ta określa podbudowę łącznie pod jezdnie oraz chodniki i zjazdy. Podbudowa pod jezdnię: 3457,3 m kw.; pod chodnik: 1316,9 m kw.; pod zjazdy: 188,5 m kw.; łącznie 4962,7 m kw.


WÓJCI
Zbigniew Janik