

Urząd Gminy w Gnojnie
28-114 Gnojno 145

Zgodnie z art. 38 poz. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z pomniejszonymi zmianami) zwracam się o sprecyzowanie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej przetargu nieograniczonego pod nazwą: **„Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gnojno”**.

Pytanie nr 1

Zamawiający w załączniku „Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych” w opisie sterowania zawarł zapis opisujący stopień szczelności metalowej szafy sterującej jako IP66, w której zamontowana jest między innymi dmuchawa. Praca w szczelnej obudowie IP66 powodować będzie zakłócenia w pracy z powodu braku powietrza. W związku z powyższym prosimy o wyjaśnienie jak można uzyskać wymaganą klasę szczelności kiedy do szafy są doprowadzone przewody zasilające i powietrzne, a dmuchawa potrzebuje powietrza do pracy.

Pytanie nr 2

Zamawiający w SIWZ w punkcie III. Opis przedmiotu zamówienia podpunkt 10. Zawarł zapis:

„Zaoferowane oczyszczalnie muszą być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożony i stosuje Zintegrowany System Zarządzania związany z produkcją przydomowych oczyszczalni ISO 9001:2009 i ISO 14001:2005 lub wdrożył i stosuje równoważny system jakości przy produkcji przydomowych oczyszczalni oparty na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych. Potwierdzeniem spełnienia warunku przedmiotowego będzie załączenie do oferty ważnego zaświadczenia od niezależnego podmiotu uprawnionego do poświadczania zgodności działań producenta z normami jakościowymi w zakresie produkcji przydomowych oczyszczalni”.

Na podstawie § 3 ust.1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz.605) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom, zamawiający może żądać m.in. zaświadczeń gdzie aspekty jakościowe lub środowiskowe, których zapewnienie jest istotne z punktu widzenia konkretnego postępowania.

Według pytającego oraz w odniesieniu do orzecznictwa KIO postawienie warunku posiadania zaświadczenia z obszaru systemów zarządzania ISO 14001:2005 w przedmiotowym postępowaniu jest chybione i niezgodne z przepisami, jest warunkiem ograniczającym dostęp do uzyskania zamówienia i może mleć na celu wyłącznie istotne ograniczenie uczciwej konkurencji ze szkodą dla Zamawiającego i jego środków niezależnie od faktu, że przepisy rozporządzenia dopuszczają zamiennie złożenie innych dokumentów potwierdzających odpowiednio stosowanie równoważnych środków zarządzania środowiskiem.

System załączania środowiskowego 14001:2005 dotyczy bowiem wyłącznie przedsiębiorstwa i jego zarządzania gospodarką odpadami powstałymi w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej, także produkcyjnej. Zatem dla przedmiotowego zamówienia nie ma znaczenia np. ilość emisji spalin samochodów będących we flocie Wykonawcy, czy segregacja lub utylizacja odpadów także produkcyjnych mająca miejsce na terenie przedsiębiorstwa Wykonawcy.

Zadanie realizowane przez Zamawiającego wiąże się stricte z zarządzaniem jakością oraz produktem - tu przydomowej oczyszczalni ścieków, które powinny spełniać wszelkie normy europejskie i krajowe a jakich także służył Zamawiający w SIWZ postępowania.

Zwracamy się zatem z zapytaniem czy Zamawiający dopuści ofertę Wykonawcy spełniającego warunek, iż zaoferowane oczyszczalnie muszą być wyprodukowane przez producenta, który ma wdrożony i stosuje Zintegrowany System Zarządzania związany z produkcją przydomowych oczyszczalni ISO 9001:2009 lub wdrożył i stosuje równoważny system jakości przy produkcji przydomowych oczyszczalni oparty na normach międzynarodowych, europejskich lub krajowych.

Potwierdzeniem spełnienia warunku przedmiotowego będzie załączenie do oferty ważnego zaświadczenia od niezależnego podmiotu uprawnionego do poświadczania zgodności działań producenta z normami jakościowymi w zakresie produkcji przydomowych oczyszczalni odrzucając jednocześnie warunek przedstawienia certyfikatu ISO 14001:2005 lub równoważnego jako nieistotny i niezgodny z przedmiotem toczącego się postępowania?