



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w obszary wiejskie”

Opatowiec, dnia 08.06.2020 r.

GMINA OPATOWIEC  
woj. świętokrzyskie  
NIP 605-005-05-52  
REGON: 291010524

## INFORMACJA

dla Wykonawców nr 1

### Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzczonów, gmina Opatowiec  
w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2, dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### Pytanie nr 1

Proszę o informację czy jest możliwość przedłużenia terminu składania ofert z powodu krótkiego terminu na rzetelne przygotowanie oferty.

#### Odpowiedź:

**Na obecnym etapie Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.**

#### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie Grawitacyjnej Technologii Membranowej MBR, która w znaczącym stopniu poprawia jakość odprowadzanych ścieków przyczyniając się tym samym do poprawy efektu ekologicznego?

#### Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące technologii w pkt.3.3.2 programu funkcjonalno- użytkowego tj. *"W uzgodnieniu z inwestorem do oczyszczania ścieków proponuje się oczyszczalnię ścieków pracującą w technologii opartej na stale prowadzonym zmodyfikowanym procesie osadu czynnego"*.

Oczyszczalnia ścieków musi posiadać zamkniętą obudowę oraz musi być zaprojektowana z uwzględnieniem możliwości rozbudowy (PFU)

Dodatkowo oferowane urządzenia muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) dla RLM oczyszczalni ścieków poniżej 2000.

Z up. BURMISTRZA  
ZASTĘPCA BURMISTRZA  
MIASTA Opatowiec

mgr Łukasz Marzer