



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
W BUSKU-ZDROJU

☎ 41 378-35-73

Fax 41 378-27-88

SE.I a- 4261/255/17

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2018r.

O C E N A O K R E S O W A

**Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017
dla wodociągu lokalnego POLAN KRZCZONÓW**

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz. 328 ze zm),
- art.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 poz.1989)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej) na podstawie wyników przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru), przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

:

WODOCIĄG Polan Krzczonów	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM
Kontrole PPIS	Ib/94/N/17 z dnia 11.04.2017 (Biuro zakładu)mętność=2,0 Ib/108/N/17 z dnia 04.05.2017 (Biuro zakładu) Ib/268/N/17 z dnia 20.10.2017 (Biuro zakładu)	nd		3
KW	Ib/488/S/17 z dnia 19.06.2017 (biuro zakładu) 1064/S/17 (biuro Krzczonów 3152/PAF/2017 z dnia 18.09.2017 (biuro zakładu) w zakresie -substancji radioaktywnych	LHS.9051.2.77.2017 z dnia 26.01.2017 (biuro Zakładu)	4	4
RAZEM PPIS -3 /KW-3			4	7

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju

KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego

mok – monitoring kontrolny

mop – monitoring przeglądowy

■ - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a

**jakość wody w wodociągu lokalnym POLAN KRZCZONÓW w badanym zakresie,
spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporządzenia**

U z a s a d n i e n i e:

W wodociągu lokalnym Polan Krzczonów odnotowano jednokrotnie w badanej próbie przekroczenie parametru mętności. tj. sprawozdania z badania wody Ib/94/N/17 z dnia 11.04.2017.

Zarządca wodociągu natychmiastowo podjął działania naprawcze. Badania przeprowadzone powtórnie wykazywały poprawę jakości wody.

Przeprowadzone analizy pozostałych próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody do spożycia przez PPIS w Busku-Zdroju i w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu Polan Krzczonów wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989). Zarządca wodociągu w 2017r przeprowadził w ramach kontroli wewnętrznej 4 badania jakości wody zgodnie z ustalonym harmonogramem na 2017r oraz wykonano 3 badania jakości wody w ramach nadzoru sanitarnego. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wydał 3 oceny o przydatności wody do spożycia oraz jedną ocenę o przydatności wody do spożycia w zakresie substancji promieniotwórczych,

Ocenę jakości wody z wodociągu lokalnego Polan Krzczonów Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z dnia 2017 poz.328 ze zm).

HA/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY

Krzysztof Socha



PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W BUSKU-ZDROJU

41 378-35-73

URZĄD GMINY W OPATOWICU
WPŁYNĘŁO 41 378-27-88

KANCELARIA OGÓLNA

dnia 22 STY. 2018

ilość załączników 27/2018

podpis.....

SE.I a- 4261/ 255 /17

Busko-Zdrój, dnia 10.01.2018.

OCENA OKRESOWA

7Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2017 dla wodociągu sieciowego STARY KORCZYN

Działając na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1261),
- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm),
- art.19 ust.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U z 2015 poz.1989)

oraz na podstawie sprawozdań (§ 8 ust.2) z wyników badań laboratoryjnych wody (badań wody prowadzonych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej) na podstawie wyników przekazanych do PPIS ze wskazaniem miejsca poboru),przedstawia poniżej okresową ocenę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

WODOCIĄG Stary Korczyn	mok	mop	Liczba wydanych ocen	RAZEM
Kontrole PPIS	Ib/28/N/17 z dnia 01.02.2017 (zajazd Chwalibogowice) Ib/99/N/17 z dnia 13.04 2017 (Zajazd Wiśniewskich Kraśniów) Ib/178/N/17 z dnia 28.07.2017 (UG Opatowiec) Ib/229/N/17 z dnia 07.09.2017 SUW Stary Korczyn) Ib228/N/17 z dnia 07.09.2017 (Zajazd Wiśniewskich Kraśniów), Ib278/N/17 z dnia 24,10.2017 (Piekarnia Opatowiec)	LHA.9051.1.119.2017 z dnia 22.02.2017 (SUW Stary Korczyn		7
KW	SB/K/0125/02/2017z dnia 24.02.2017 (Zajazd Chwalibogowice SB/17981/03/2017z,dnia,,10.03.2017(SUW Stary Korczyn) SB/24514/03/2017z dnia 28.03.2017(Urząd Gminy Opatowiec) SB/32381/04/2017z dnia 20.04.2017 (SB/130194/12/2017 z dnia 2017-12- 29(SUW Stary Korczyn)	12	12

	SUW Stary Korczyn) SB/42650/05/2017 z dnia 04.07.2017 (SUW Stary Korczyn) SB/ 44721/05/2017 z dnia 04.07.2017 (SUW Stary Korczyn) SB/59050/06/2017 z dnia 04.07.2017 (Przepompownia Wody Rogów SB//81499/09/2017 z dnia 27.09 2017 (SUW Stary Korczyn) SB/93648/10/2017 z dnia 04.10.2017 (UG Opatowiec) SB/115099/11/2017 z dnia 23.11.2017(Pompownia Rogów) SB/115097/11/2017 z dnia 23.11.2017 (SUW Stary Korczyn)			
RAZEM PPIS -7 /KW-12				18

Legenda:

PPIS – Państwowy Powiatowy Inspektor sanitarny w Busku – Zdroju

KW- kontrola wewnętrzna prowadzona przez przedsiębiorcę wodociągowego

mok – monitoring kontrolny

mop – monitoring przeglądowy

☐ - nie dotyczy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju

s t w i e r d z a

**jakość wody w wodociągu publicznym STARY KORCZYN w badanym zakresie,
 spełnia wymagania określone w zał. 1-4 do w/w rozporządzenia**

U z a s a d n i e n i e:

Przeprowadzone analizy próbek wody pobranych w ramach nadzoru sanitarnego nad jakością wody i kontroli wewnętrznej z wodociągu sieciowego Stary Korczyn wykazały jej zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2015r poz. 1989).Ogółem wykonano badania 7 prób wody w ramach nadzoru sanitarnego i 12 prób w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Terenowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju na podstawie przedstawionych przez Zarządcę wodociągu sprawozdań z wyników badań wody wydał 12 bieżących ocen jakości wody.

Ocena jakości wody z wodociągu sieciowego Stary Korczyn Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju wydał celem poinformowania o tym jej odbiorców o czym stanowi art. 12 ust.5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z dnia 2017 poz. 328 ze zm).

HA/KP

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY


Krzysztof Socha