

Numer postępowania: 271.27.2020

Opatowiec, dnia 13.11.2020 r.

INFORMACJA

dla Wykonawców nr 2

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

„Rewitalizacja miejscowości Opatowiec, zagospodarowanie terenu zabytkowego cmentarza z I wojny światowej oraz wykonanie monitoringu w Szkole Podstawowej w Opatowcu”

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie nr 1

Czy dopuszcza Państwo urządzenia fitness na konstrukcji z rury fi 140x3,2mm?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiany słupów elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej z profilu zamkniętego 150x150 na profil z rury o średnicy 140.

Pytanie nr 2

Czy dopuszcza Państwo nawierzchnię placu zabaw wylewaną poliuretanową zgodnie z Normą PN dostosowaną do h/c urządzeń?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę nawierzchni na placu zabaw z nawierzchni z płyt z gumowego granulatu SBR i wierzchniej warstwy z kauczuku EPDM na nawierzchnię poliuretanową. Zaproponowana nawierzchnia powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1177:2018 oraz posiadać atest PZH. Ponadto powinna zapewnić wysokość swobodnego upadku HIC na poziomie nie mniejszym niż 120 cm.

Pytanie nr 3

Czy dopuszcza Państwo obrzeża betonowe które zostaną wylane nawierzchnią poliuretanową?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania obrzeży betonowych które zostaną wylane nawierzchnią poliuretanową. Dopuszcza natomiast zamiennie obrzeża betonowe z osłoną SBR.

Z-up Burmistrza

Łukasz Marzec

/-/

Miasta i Gminy Opatowiec